



## **Legionella, ricordiamo le norme di comportamento.**

*Gentile cittadina, gentile cittadino*

vi ricordiamo e vi chiediamo di applicare semplici buone abitudini e regole precauzionali per mantenere in sicurezza le vostre abitazioni.

La legionella è un batterio che si trova nei serbatoi d'acqua e nei sistemi di condizionamento.

Il contagio avviene esclusivamente per inalazione, NON si trasmette da persona a persona, attraverso gli alimenti, bevendo.

E' importante rispettare alcune norme precauzionali, in particolare è utile:

- interpellare personale specializzato per la sanificazione mirata dell'impianto idrico dell'alloggio (acqua calda e fredda sanitaria) e provvedere alla sostituzione dei filtri rompigitto, dei tubi flessibili e dei soffioni doccia, qualora non già effettuato;
- rendere sistematici gli interventi di manutenzione dei gruppi idraulici presenti nell'alloggio mediante la sostituzione o disincrostazione e disinfezione dei filtri rompigitto, dei tubi flessibili e soffioni docce, con cadenza almeno mensile;
- provvedere alla manutenzione periodica dell'apparecchio per la produzione di acqua calda sanitaria a cura di personale specializzato;
- Dopo lunghi periodi di inattività dell'impianto (per apparecchi poco utilizzati o al rientro dalle vacanze) prima dell'utilizzo far scorrere l'acqua per almeno 5 minuti, a finestre aperte, dalle docce e dai rubinetti mantenendosi lontani dal punto di erogazione: prima l'acqua calda alla massima temperatura e poi l'acqua fredda. Tali misure sono da attuare e ripetere anche e soprattutto in caso di interventi sulla rete dell'acqua potabile;
- Evitare sempre l'impiego di acqua del rubinetto per riempire gli apparecchi per aerosolterapia o ossigenoterapia, usare in tali casi acqua sterile;

*Gentili Amministratori di condominio e Gestori di strutture aperte al pubblico*

vi ricordiamo e vi chiediamo di applicare semplici buone abitudini e regole precauzionali per mantenere in sicurezza gli stabili da Voi gestiti:

- In caso di impianto centralizzato, garantire al punto di utilizzo nelle abitazioni una temperatura dell'acqua calda sanitaria compresa tra 45-48°C;
- Effettuare, almeno 3 volte l'anno, gli spurghi periodici dei serbatoi di accumulo dell'acqua calda e fredda sanitaria e di eventuali rami della rete idrica senza circolazione (se necessario anche disincrostare e disinfettare). Tali operazioni sono da ripetere soprattutto in caso di interventi sulla rete dell'acqua potabile.
- Effettuare la manutenzione e la pulizia periodica di eventuali addolcitori dell'acqua sanitaria e di filtri in rete.

Per informazioni: Ufficio Gestione Territorio Urbanistica ed Edilizia – tel. 02 908 99 279

Allegati:

“Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” approvate dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 (visionabile sul sito internet:

[https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2362\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf)),

